※ 별첨1. 석면건축자재 [길이(m) • 면적(㎡) • 부피(㎥)]


NO.	석면건축자재	면적 (m^2)	비고
01	천장재 / 텍스	783.0	철거기간 2021.01.08.~09
합 계		***783.0***	

※ 별첨2. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시 (측정시간(분))	측정 결과 (f/cc)	검출 석면의 종류
#01	부지경계선1	SARA-5100	10.15	240	0.001	-
#02	부지계계선2	SARA-5100	10.15	240	0.003	-
#03	부지경계선3	SARA-5100	10.19	240	0.001	-
#04	부지경계선4	SARA-5100	10.15	240	0.004	-
#05	음압기 토출구 - 1	SARA-5100	10.26	40	0.002	-
#06	음압기 토출구 - 2	SARA-5100	10.18	40	0.001	-
#07	음압기 토출구 - 3	SARA-5100	10.02	40	0.003	-
#08	음압기 토출구 - 4	SARA-5100	10.02	40	0.002	-
#09	음압기 토출구 - 5	SARA-5100	10.23	40	0.001	-
#10	음압기 토출구 - 6	SARA-5100	10.29	40	0.004	-
#11	음압기 토출구 - 7	SARA-5100	10.08	40	0.002	-
#12	음압기 토출구 - 8	SARA-5100	10.22	40	0.002	-
#13	음압기 토출구 - 9	SARA-5100	10.17	40	0.001	-
#14	음압기 토출구 - 10	SARA-5100	10.29	40	0.004	-
#15	음압기 토출구 - 11	SARA-5100	10.15	40	0.004	-
#16	위생설비 - 1	SARA-5100	10.08	40	0.003	-
#17	폐기물반출지점- 1	SARA-5100	10.25	40	0.003	-
#18	폐기물보관지점- 1	SARA-5100	10.07	43	0.003	-
#19	폐기물보관지점- 2	SARA-5100	10.05	43	0.004	-

업체명 : ㈜ 한국석면조사기관 / 분석자 : 유재방.

※ 별첨 **3** _ 측정 지점 위치(도식도)



[지상4층]	부지경계선 위생설비입구 음압기토출구 폐기물반출 폐기물보관

※ 별첨4 _ 측정사진

구분	사진	
음압기 배출구 - 1		
	시작시간 : 08:00	종료시간 : 08:40
음압기 배출구 - 2		
	시작시간 : 08:05	종료시간 : 08:45
음압기 배출구 - 3		
	시작시간 : 08:10	종료시간 : 08:50
음압기 배출구 - 4		
	시작시간 : 08:15	종료시간 : 08:55

구분	사진	
음압기 배출구 - 5		
	시작시간 : 08:22	종료시간 : 09:02
음압기 배출구 - 6		
	시작시간 : 08:25	종료시간 : 09:05
음압기 배출구 - 7		
	시작시간 : 08:33	종료시간 : 09:13
음압기 배출구 - 8		
	시작시간 : 08:40	종료시간 : 09:20

구분	사진	
음압기 배출구 - 9		
	시작시간 : 08:50	종료시간 : 09:30
음압기 배출구 - 10		
	시작시간 : 08:55	종료시간 : 09:35
음압기 배출구 - 11		
	시작시간 : 08:58	종료시간 : 09:38
위생설비 - 1		
	시작시간 : 09:00	종료시간 : 09:40

구분	사진	
부지경계 - 1		
	시작시간 : 08:30	종료시간 : 12:30
부지경계 - 2		
	시작시간 : 08:35	종료시간 : 12:35
부지경계 - 3		
	시작시간 : 08:41	종료시간 : 12:41
부지경계 - 4		
	시작시간 : 08:45	종료시간 : 12:45

구분	사진	
페기물 반출 - 1		
	시작시간 : 14:10	종료시간 : 14:50
페기물 보관- 1		
	시작시간 : 14:55	종료시간 : 15:38
페기물 보관- 2		
	시작시간 : 14:57	종료시간 : 15:40