※ 별첨1. 석면건축자재 [길이(m)・면적(㎡)・부피(㎥)]


NO.	석면건축자재	면적 (m^2)	비고
01	천장재 / 텍스	259.50	옥탑층 철거완료
02	천장재 / 텍스	783.00	4층 철거진행중
합 계		**1,042.5**	

※ 별첨2. 측정 결과


시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시 (측정시간(분))	측정 결과 (f/cc)	검출 석면의 종류
#01	부지경계선1	SARA- 5100	10.22	240	0.002	-
#02	부지계계선2	SARA- 5100	10.29	240	0.001	-
#03	부지경계선3	SARA- 5100	10.17	240	0.001	-
#04	부지경계선4	SARA- 5100	10.15	240	0.002	-
#05	위생설비 - 1	SARA- 5100	10.22	40	0.002	-
#06	위생설비 - 2	SARA- 5100	10.08	40	0.003	-
#07	위생설비 - 3	SARA- 5100	10.09	40	0.003	-
#08	위생설비 - 4	SARA- 5100	10.16	40	0.003	-
#09	음압기 토출구 - 1	SARA- 5100	10.18	40	0.001	-
#10	음압기 토출구 - 2	SARA- 5100	10.2	40	0.004	-
#11	음압기 토출구 - 3	SARA- 5100	10.2	40	0.002	-
#12	음압기 토출구 - 4	SARA- 5100	10.15	40	0.003	-
#13	음압기 토출구 - 5	SARA- 5100	10.19	40	0.003	-
#14	음압기 토출구 - 6	SARA- 5100	10.29	40	0.001	-
#15	음압기 토출구 - 7	SARA- 5100	10.15	40	0.002	-
#16	음압기 토출구 - 8	SARA- 5100	10.25	40	0.004	-
#17	음압기 토출구 - 9	SARA- 5100	10.08	40	0.003	-
#18	음압기 토출구 - 10	SARA- 5100	10.19	40	0.001	-
#19	음압기 토출구 - 11	SARA- 5100	10.12	40	0.003	-
#20	음압기 토출구 - 12	SARA- 5100	10.08	40	0.003	-
#21	음압기 토출구 - 13	SARA- 5100	10.22	40	0.003	-
#22	음압기 토출구 - 14	SARA- 5100	10.2	40	0.004	-
#23	폐기물반출지점- 1	SARA- 5100	10.19	40	0.003	-
#24	폐기물반출지점- 2	SARA- 5100	10.15	40	0.002	-
#25	폐기물반출지점- 3	SARA- 5100	10.29	40	0.002	-
#26	폐기물반출지점- 4	SARA- 5100	10.2	40	0.003	-
#27	폐기물보관지점- 1	SARA- 5100	10.12	40	0.003	-
#28	폐기물보관지점- 2	SARA- 5100	10.15	40	0.003	-

업체명 : ㈜ 한국석면조사기관 / 분석자 : 유재방.

※ 별첨 **3** _ 측정 지점 위치(도식도)




[지상4층]	● 부지경계선 ● 위생설비입구 ● 음압기토출구 ● 폐기물반출 ● 폐기물보관


부지경계선 -4(1층)
음압기토출구-2(옥탑)
폐기물반출-3 (옥탑)
위생설비-2 (옥탑)
위생설비-3(옥탑)
폐기물반출-2(옥탑)
부지경계선 -3(1층)
음압기토출구-3
(옥탑)
옥탑층 총 석면물량 :259.50
부지경계선 -2(1층)
폐기물반출-1 (옥탑)
음압기토출구-1(1층)
위생설비-1 (1층)
부지경계선 -1(1층)
[옥탑층]
부지경계선
위생설비입구
음압기토출구
폐기물반출
폐기물보관

※ 별첨4 _ 측정사진

구분	사진	
음압기 배출구 -1		
	시작시간 : 08:00	종료시간 : 08:40
음압기 배출구 -2		
	시작시간 : 08:05	종료시간 : 08:45
음압기 배출구 -3		
	시작시간 : 08:10	종료시간 : 08:50
음압기 배출구 -4		
	시작시간 : 08:13	종료시간 : 08:53

구분	사진	
음압기 배출구 - 5		
	시작시간 : 08:15	종료시간 : 08:55
음압기 배출구 - 6		
	시작시간 : 08:20	종료시간 : 09:00
음압기 배출구 - 7		
	시작시간 : 08:23	종료시간 : 09:03
음압기 배출구 - 8		
	시작시간 : 08:27	종료시간 : 09:07

구분	사진	
음압기 배출구 - 9		
	시작시간 : 08:33	종료시간 : 09:13
음압기 배출구 - 10		
	시작시간 : 08:40	종료시간 : 09:20
음압기 배출구 - 11		
	시작시간 : 08:45	종료시간 : 09:25
음압기 배출구 - 12		
	시작시간 : 08:50	종료시간 : 09:30

구분	사진	
음압기 배출구 - 13		
	시작시간 : 08:55	종료시간 : 09:35
음압기 배출구 - 14		
	시작시간 : 09:00	종료시간 : 09:40
부지경계 - 1		
	시작시간 : 08:50	종료시간 : 12:50
부지경계 - 2		
	시작시간 : 08:55	종료시간 : 12:55

구분	사진	
부지경계 - 3		
	시작시간 : 09:00	종료시간 : 13:00
부지경계 - 4		
	시작시간 : 09:05	종료시간 : 13:05
위생설비- 1		
	시작시간 : 09:05	종료시간 : 09:45
위생설비- 2		
	시작시간 : 09:08	종료시간 : 09:48

구분	사진	
위생설비 - 3		
	시작시간 : 09:10	종료시간 : 09:50
위생설비- 4		
	시작시간 : 09:15	종료시간 : 09:55
폐기물반출- 1		
	시작시간 : 09:00	종료시간 : 09:40
폐기물반출- 2		
	시작시간 : 09:05	종료시간 : 09:45

구분	사진	
폐기물반출-3		
	시작시간 : 09:10	종료시간 : 09:50
폐기물반출-4		
	시작시간 : 16:00	종료시간 : 16:40
폐기물보관-1		
	시작시간 : 16:50	종료시간 : 17:30
폐기물보관-2		
	시작시간 : 16:55	종료시간 : 17:35