※ 별첨1. 석면건축자재 [길이(m) • 면적(㎡) • 부피(㎥)]


NO.	석면건축자재	면적 (m^2)	비고
01	천장재 / 텍스	234.008 m^2	1층~3층 B구간
합 계		**234.008 m^2**	

※ 별첨2. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시 (측정시간(분))	측정 결과 (f/cc)	검출 석면의 종류
#01	위생설비	SARA-5100	10.26	40	0.003	-
#02	음압기 반출구-1	SARA-5100	10.18	40	0.002	-
#03	음압기 반출구-2	SARA-5100	10.02	40	0.001	-
#04	음압기 반출구-3	SARA-5100	10.02	40	0.003	-
#05	음압기 반출구-4	SARA-5100	10.23	40	0.002	-
#06	음압기 반출구-5	SARA-5100	10.29	40	0.001	-
#07	부지경계선-1	SARA-5100	10.08	240	0.002	-
#08	부지경계선-2	SARA-5100	10.22	240	0.001	-
#09	부지경계선-3	SARA-5100	10.14	240	0.002	-
#10	부지경계선-4	SARA-5100	10.19	240	0.001	-
#11	폐기물반출구	SARA-5100	10.23	40	0.003	-
#12	폐기물보관지점-1	SARA-5100	10.19	40	0.001	-
#13	폐기물보관지점-2	SARA-5100	10.23	40	0.002	-

업체명 : ㈜ 한국석면조사기관 / 분석자 : 유재방.

※ 별첨 3 _ 측정 지점 위치(도식도)



[지상1층]	● 부지경계선 ● 위생설비입구 ● 음압기토출구 ● 폐기물반출 ● 폐기물보관

※ 별첨4 _ 측정사진

구분	사진	
위생설비입구		
	시작시간 : 08:00	종료시간 : 08:40
음압기 반출구-1		
	시작시간 : 08:05	종료시간 : 08:45
음압기 반출구-2		
	시작시간 : 08;08	종료시간 : 08:48
음압기 반출구-3		
	시작시간 : 08:12	종료시간 : 08:52

구분	사진	
음압기 반출구- 4		
	시작시간 : 08:45	종료시간 : 09:25
음압기 반출구- 5		
	시작시간 : 08:50	종료시간 : 09:30
부지경계선- 1		
	시작시간 : 09:40	종료시간 : 13:40
부지경계선- 2		
	시작시간 : 09:45	종료시간 : 13:45

구분	사진	
부지경계선-3		
	시작시간 : 09:55	종료시간 : 13:55
부지경계선-4		
	시작시간 : 10:00	종료시간 : 14:00
폐기물반출		
	시작시간 : 11:15	종료시간 : 11:55
폐기물보관지점-1		
	시작시간 : 13:50	종료시간 : 14:30

구분	사진	
폐기물보관지정- 2		
	시작시간 : 14:00	종료시간 : 14:40